



제 202300413 호

성 능 인 증 서

신청인 성 명: 김덕희
 상 호: 송광전자
 사업장주소: 충청남도 아산시 음봉면 산동로 266-12, 1층

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제40조제1항·제6항 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제17조제1항 및 제18조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 성능을 인증합니다.

- 1. 품 명 비상콘센트설비
- 2. 형 식 단상 AC 220 V, 수납형, 15 A

3. 성능인증번호 비콘23-1

4. 조 건

5. 비 고

2023년 05월 17일



한국소방산업기술원



검 사 성 적 서



한국소방산업기술원

17088 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331

Tel : 031-289-2986 , Fax : 031-289-9066

성적서 번호 : 2023 00413

페이지 : (1)/(총 2)

1. 신청인

원 본 재발급

○ 업체명 : 송광전자

○ 주 소 : 충청남도 아산시 음봉면 산동로 266-12, 1층

○ 접수번호 및 접수일 : 제2300039호, 2023. 4. 11.

2. 검사성적서의 용도 : 성능인증용

3. 검사대상 종별(품명) : 비상콘센트설비

4. 검사기간 : 2023. 4. 11. ~ 2023. 5. 16.

5. 검사방법 : 소방청고시 제2022-28호(2022. 12. 1)

6. 검사장소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331

7. 검사환경

○ 온도 : (20.8 ± 2.2) °C, 습도 : (48 ± 4) % R.H.

8. 검사결과 : 합격

※ 첨부 : 세부 성능시험 결과(2 페이지 참조)

확 인	실 무 자	확 인 자
	성 명 : 이 민 한	성 명 : 이 주 설

위 성적서는 탐지부의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 의한 검사결과입니다.


2023년 5월 17일

한국소방산업기술원 원장 (인)

비고 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 검사한 평가결과로서 전체 제품에 대한 품질 및 성능을 보증하지 않으며, KS Q ISO/IEC 17020 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

2. 이 검사성적서는 한국소방산업기술원의 사전 서면동의 없이 광고, 선전 등 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도이외의 사용을 금합니다.

<첨부>

		성적서 번호 : 202300413				
17088 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331 Tel : 031-289-286 , Fax : 031-289-9066		페이지 : (2)/(총 2)				
성능시험 결과						
업체명	송광전자	성능인증번호	비콘23-1			
품명	비상콘센트설비	형식	단상 AC 220 V, 수납형, 15 A			
시 험 항 목		결 과		비 고		
조항	항 목	기 준	시료(개)		검사결과	판 정
제3조	구조	구조가 기술기준에 적합 할 것	3	적 합	합 격	
제4조	부품의 구조 및 기능	- 배선용 차단기는 KS C 8321 (배선용차단기)에 적합 할 것 - 접속기는 KS C 8305(배선용 꽃음 접속기)에 적합 할 것 - 표시등의 구조 및 기능이 기술 기준에 적합할 것 - 단자는 충분한 전류용량을 갖 을 것	3	적 합	합 격	
제5조	주위온도시험	- 주위온도가 (-10 ± 2) °C 및 (50 ± 2) °C의 온도에 각각 12시간 놓아두는 경우 구조 및 기능에 이상이 생기지 아니할 것	3	이상없음	합 격	
제6조	비상콘센트설비의 기능	비상콘센트설비의 기능은 기술 기준에 적합 할 것	3	적 합	합 격	
제7조	절연저항시험	절연된 충전부와 외함간의 절연 저항은 500 V의 절연저항계로 측정한 값이 20 MΩ이상일 것	3	적 합	합 격	
제8조	절연내력시험	정격전압이 150 V를 초과하는 경우 그 정격전압에 2를 곱하여 1천을 더한 값의 교류전압을 가하는 시험에서 1분간 견딜 것	3	견 담	합 격	
제9조	표시	표시사항이 기술기준에 적합 할 것	3	적 합	합 격	
				“끝”		